




Schnitt A-A
Maßstab 1:100




Gem. Unterliederbach
Flur 23



Schnitt B-B
M 1:100



Detail Vortriebsrohr
Maßstab 1:25



- 1) Vortriebsrohr DN 1400 PRC
- 2) 6x PE 80 DA 250 x 14.8
- 3) 6x optimiertes 110-kV-Kabel mit 2500 mm² Cu-Leiter
- 4) 7x PE 80 DA 50x4.6 (LWL)
- 5) 2x Erdungsseil
- 6) Kunststoffring mit sternförmig angeordneten Rädern oder Gleitkufen
- 7) bauzeitl. Entlüftung für Verdämmarbeiten
- 8) Dämm

LEGENDE

- +---+---+ Hauptachse Erdkabeltrasse
- +000 Stationierung Hauptachse
- Kabelstränge in Schutzrohr
- Vortriebsrohr
- Baugrube
- Schutzstreifenfläche Zone 1
- Schutzstreifenfläche Zone 2
- temporäre Arbeitsfläche/ Baustellenfläche
- Objektnr. Kreuzungsverzeichnis
- Schilderpfahl

Vermessung Triglo Teamplan GmbH,
Stand Aug. 2022/ Aug. 2023
Höhenlage der Versorgungsleitungen nicht bekannt, nur
nachrichtlich eingetragen.
Vor Baubeginn eventuell Suchschachtungen erforderlich!

Anlage 5.6

Form for the cable route plan, including fields for the cable route, the cable trench, and the cable duct.

Neubau des 110-kV-Erdkabels
UA Welschgraben - IPH West
Bl. 0658

Detail Kreuzung BAB 66
1:250/ 1:100
Querung geschlossene Bauweise