

### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. §73 VwVfG)

Der Plan hat satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

vom ..... 2021

bis ..... 2021

in der Gemeinde.....

Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens 1 Woche vor Auslegung ortsüblich bekanntgegeben worden.

**Gemeinde**

Siegel

### Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom ..... 2021

**Planfeststellungsbehörde**

Siegel

### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes  
haben satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

vom ..... 2021

bis ..... 2021

in der Gemeinde.....

**Gemeinde**

Siegel

## Masttabelle

110-kV-Hochspannungsfreileitung  
Breckenheim - Bierstadt, Bl. 3063  
Abschnitt: Pkt. Breckenheim – Pkt. Kloppenheim

Hinweis:

Stand: 30.07.2021

Inhalt: Seite 1 - 3

**eqos**  
Energie

**Syna** 

## Syna GmbH

110-kV-Ltg. Breckenheim - Bierstadt (Bl. 3063)

Neubau des 110-kV-Trassenabschnitt Pkt. Breckenheim – Pkt. Kloppenheim

### Masttabelle

Masttabelle								
1 Bl. Nr. / Mast- Nr. *)	2 Mastabstand (Feldlänge)  [m]	3 Masttyp	4 Mastart *)	5 Höhe Maststandort über NHN *)  [m]	6 Masthöhe über EOK *)  [m]	7 Koordinaten (GK3)		8 Bemerkungen
						Rechtswert [m]	Hochwert [m]	
3012/1031		A77-11-22	ABZW4 +0.0	191.65	43.00	3454232.764	5550911.037	
3063/0001	232.88	A2/07/ZB	T1 +27.0	204.93	38.40	3454011.041	5550839.825	
3063/0002	157.67	A2/07/ZB	WA140-27.00	209.05	39.50	3453860.919	5550791.611	
3063/0003	422.06	A2/07/ZB	WA160-25.00	192.12	37.50	3453440.356	5550827.145	
3063/0004	279.64	A2/07/ZB	T1 +23.0	200.66	34.40	3453162.257	5550797.868	
3063/0005	231.35	A2/07/ZB	T1 + 21.0	196.644	32.40	3452932.174	5550773.644	
3063/0006	191.58	A2/07/ZB	T1 +35.0	178.309	46.40	3452741.651	5550753.587	
3063/0007	204.44	A2/07/ZB	WA160-31.00	173.5	43.50	3452538.338	5550732.182	
3063/0008	283.54	A2/07/ZB	T1 + 21.0	197.159	32.40	3452254.794	5550732.681	
3063/0009	190.52	A2/07/ZB	WA160-23.00	208.21	35.50	3452064.275	5550733.017	
3063/0010	265.85	A2/07/ZB	T1 +21.0	217.849	32.40	3451802.413	5550778.881	
3063/0011	265.59	A66SB-16-22	WE	204.126	33.60	3451540.802	5550824.701	

## Syna GmbH

110-kV-Ltg. Breckenheim - Bierstadt (Bl. 3063)

Neubau des 110-kV-Trassenabschnitt Pkt. Breckenheim – Pkt. Kloppenheim

### Masttabelle

Masttabelle								
1 Bl. Nr. / Mast- Nr.*)	2 Mastabstand (Feldlänge)  [m]	3 Masttyp	4 Mastart *)	5 Höhe Maststandort über NHN *)  [m]	6 Masthöhe über EOK *)  [m]	7 Koordinaten (UTM)		8 Bemerkungen
						Rechtswert [m]	Hochwert [m]	
3012/1031		A77-11-22	ABZW4 +0.0	191.65	43.00	454176.11	5549130.64	
3063/0001	232.88	A2/07/ZB	T1 +27.0	204.93	38.40	453954.4781	5549059.461	
3063/0002	157.67	A2/07/ZB	WA140-27.00	209.05	39.50	453804.416	5549011.267	
3063/0003	422.06	A2/07/ZB	WA160-25.00	192.12	37.50	453384.02	5549046.79	
3063/0004	279.64	A2/07/ZB	T1 +23.0	200.66	34.40	453106.0305	5549017.525	
3063/0005	231.35	A2/07/ZB	T1 + 21.0	196.644	32.40	452876.0397	5548993.314	
3063/0006	191.58	A2/07/ZB	T1 +35.0	178.309	46.40	452685.592	5548973.265	
3063/0007	204.44	A2/07/ZB	WA160-31.00	173.5	43.50	452482.36	5548951.87	
3063/0008	283.54	A2/07/ZB	T1 + 21.0	197.159	32.40	452198.9272	5548952.371	
3063/0009	190.52	A2/07/ZB	WA160-23.00	208.21	35.50	452008.486	5548952.708	
3063/0010	265.85	A2/07/ZB	T1 +21.0	217.849	32.40	451746.7284	5548998.555	
3063/0011	265.59	A66SB-16-22	WE	204.126	33.60	451485.222	5549044.359	

## Syna GmbH

110-kV-Ltg. Breckenheim - Bierstadt (Bl. 3063)

Neubau des 110-kV-Trassenabschnitt Pkt. Breckenheim – Pkt. Kloppenheim

### Masttabelle

Masttabelle								
1 Bl. Nr. / Mast- Nr. *)	2 Mastabstand (Feldlänge)  [m]	3 Masttyp	4 Mastart *)	5 Höhe Maststandort über NHN *)  [m]	6 Masthöhe über EOK *)  [m]	7 Koordinaten (GMS)		8 Bemerkungen
						Breite	Länge	
3012/1031		A77-11-22	ABZW4 +0.0	191.65	43.00	50° 5 ' 33.6077"	8° 21 ' 33.7176"	
3063/0001	232.88	A2/07/ZB	T1 +27.0	204.93	38.40	50° 5 ' 31.2414"	8° 21 ' 22.5944"	
3063/0002	157.67	A2/07/ZB	WA140-27.00	209.05	39.50	50° 5 ' 29.6391"	8° 21 ' 15.0635"	
3063/0003	422.06	A2/07/ZB	WA160-25.00	192.12	37.50	50° 5 ' 30.6710"	8° 20 ' 53.8916"	
3063/0004	279.64	A2/07/ZB	T1 +23.0	200.66	34.40	50° 5 ' 29.6448"	8° 20 ' 39.9148"	
3063/0005	231.35	A2/07/ZB	T1 + 21.0	196.644	32.40	50° 5 ' 28.7953"	8° 20 ' 28.3513"	
3063/0006	191.58	A2/07/ZB	T1 +35.0	178.309	46.40	50° 5 ' 28.0918"	8° 20 ' 18.7761"	
3063/0007	204.44	A2/07/ZB	WA160-31.00	173.5	43.50	50° 5 ' 27.3407"	8° 20 ' 8.5582"	
3063/0008	283.54	A2/07/ZB	T1 + 21.0	197.159	32.40	50° 5 ' 27.2751"	8° 19 ' 54.2946"	
3063/0009	190.52	A2/07/ZB	WA160-23.00	208.21	35.50	50° 5 ' 27.2307"	8° 19 ' 44.7106"	
3063/0010	265.85	A2/07/ZB	T1 +21.0	217.849	32.40	50° 5 ' 28.6387"	8° 19 ' 31.5172"	
3063/0011	265.59	A66SB-16-22	WE	204.126	33.60	50° 5 ' 30.0450"	8° 19 ' 18.3362"	