

Fundamenttabelle

Ersatzneubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Pkt. Nied - Pkt. Eschborn

110-kV-Hochspannungsfreileitung Höchst - Bommersheim (Bl.3019)

Abschnitt: Pkt. Nied - Pkt. Eschborn

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde



Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...

Planfeststellungsbehörde



Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis
in der Gemeinde.....

Gemeinde



Hinweis:

Stand: ~~30.09.2021~~
01.05.2023

Inhalt Seite 1 - 2



110-kV-Hochspannungsfreileitung Höchst - Bommersheim (Bl.3019)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Mast Nr./ Bl. Nr. *)	Fundament- art	PI *)	Bo *)	t *) [m]	d *) [m]	b _{EOK} *) [m]	Bemerkungen
		a _{PI} *) [m]	b _{Bo} *) [m]				
1010	PI	13.5 15.4		2.2 2.7	7.7 9.31	1.5	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1011	PI	9.0 8.9		1.8 2.1	6.7 7.3	1.1 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1012	PI	8.0 8.2		1.8 2.1	6.3 6.57	1.1 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1013	Bo		1.0 0.9	12.0 8.5	6.2 6.66	1.0 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 3
1014	PI	8.0 8.2		1.8 2.1	6.3 6.57	1.1 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1015	Bo		1.0 1.2	14.0 15.0	6.5 7.49	1.0 1.5	siehe Anhang 5.1 Blatt 3
1016	PI	8.0 8.5		1.8 2.1	6.5 6.94	1.1 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1017	PI	8.0 8.5		1.8 2.1	6.5 6.94	1.1 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1018	PI	8.0 8.5		1.8 2.1	6.5 6.94	1.1 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1019	Bo		1.0 1.2	10.0 19.0	6.5 7.31	1.0 1.5	siehe Anhang 5.1 Blatt 3
1020	PI	9.0 8.9		1.8 2.1	6.7 7.31	1.1 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1021	PI	9.0 9.6		1.8 2.1	6.7 8.05	1.1 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1024	PI	10.0 9.4		2.0 2.4	7.5 7.73	1.3 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1025	PI	10.0 9.4		2.0 2.4	7.5 7.73	1.3 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1026	Bo		1.0 0.9	11.0 10.5	7.2 7.72	1.0 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 3
1027	PI	11.0 9.4		2.0 2.4	7.5 7.73	1.3 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2
1028	PI	10.0 9.0		2.0 2.4	6.8 6.53	1.3 1.2	siehe Anhang 5.1 Blatt 2

110-kV-Hochspannungsfreileitung Höchst - Bommersheim (Bl.3019)
Abschnitt: Pkt. Nied - Pkt. Eschborn

Anhang 5.2a

Seite 3 von 3

~~30.09.2024~~

01.05.2023

*)

Bl.Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Bo = Bohrfundament

EOK = Erdoberkante

PI = Plattenfundament

a_{PI} = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte (unter EOK)

b_{Bo} = Durchmesser eines Bohrfundamentes je Masteckstiel

b_{EOK} = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

d = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t = Gründungstiefe des Fundaments